



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,  
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: [gumchsro@61.mchs.gov.ru](mailto:gumchsro@61.mchs.gov.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску  
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

**Главного управления МЧС России по Ростовской области**  
Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,  
тел., факс (863) 5224104, e-mail: [5ogpn\\_rnd@mail.ru](mailto:5ogpn_rnd@mail.ru).

**Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99**

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности № 36/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: заведующей МБДОУ «Детский сад № 32»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 36 от 25.03.2022 в период с 01.04.2022 по 13.04.2022 начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Сосновский Иван Игоревич проведена плановая выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – заместитель заведующей по АХР Фёдорова М.А.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской | Срок устранения нарушения | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---------------------------|----------------------|
|-------|--|--|---------------------------|----------------------|

|    | с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  | обязательных требований пожарной безопасности | ии |
|----|--|--|---|----|
| 1. | На путях эвакуации не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330  | ст. 4, ст. 6, ст.89 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Свод правил «Эвакуационные пути и выходы»  | 19.12.2022                                    |    |
| 2. | На объекте защиты на кровле не предусмотрено ограждение  | ст. 4, ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.16. СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям | 19.12.2022                                    |    |
| 3. | Помещение (коридор), где установлены приборы приемно-контрольные и приборы управления системой пожарной сигнализации, не защищено от несанкционированного доступа  | ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»           | 19.12.2022                                    |    |
| 4. | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке | п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479   | 19.12.2022                                    |    |
| 5. | Электрощитовая не оборудован автономной установкой пожаротушения   | п. 8 табл. А4 Приложение «А» СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной  | 19.12.2022                                    |    |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» |  |  |
|--|--|---|--|--|

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МБДОУ  
«Детский сад № 32»  
Кубанова В.П.



(подпись)

Начальник отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Новочеркаску  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ростовской области – государственный инспектор  
г. Новочеркасска по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы Сосновский И.И.

